VOBAS s.r.o. Prokopa Holého 2005/15 434 01 Most tel: 417 638 958	Zakázkový list číslo	Započato dne	Ukončeno dne	Datum vystavení
	25/01-06217	7.11.25	7.11.25	
	IČO: 25417045	číslo účtu:		bankovní spojení:
	DIČ: CZ25417045	27-7665580267/0100		KB Most

ZÁKAZNÍK	Albrechtická bl.638/411
NÁZEV OPRAVY	Zatékání do vchodu
Detailní popis	Na bývalém ochozu u vchodu - nyní zazděném a fungujícím jako součást společných chodeb v přízemí - dochází k zatékání během deště. Voda ničí výmalbu chodby. Pravděpodobně dochází k zatékání v místech spoje bývalého ochozu s domem.

Jméno pracovníka	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Podpis pracovníka
Sólovey					4			
Leta					4			

Popis práce

Tmelení stříšky

Materiál	Mj	Cena/MJ	Množství		Cena celkem
Silikon b.	ks	163,-	1		163,-
stavební páska	ks	97,-	1		97,-
hadr	ks	53,-	1		53,-
klempířský tmel	ks	74,-	3		222,-
				Celkem materiál	535,-
				M 8x 345,-	2.760,-
				Přesun hmot 500,-	500,-
				Cena bez DPH	3.795,-
				DPH 12%	
				DPH 21%	/
				DPH celkem	
				Celkem k fakturaci	3.795,-

Podpis zákazníka	Datum převzetí	Vystavil	Vyúčtování provedl
	10.11.2025		Kamachal.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací nebo den úhrady.