Zakázkový list

Karel Skopec VODOSERVIS Javorová 1194, 434 01 Most tel. 476 704 988 mobil. 777 737 741 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007	Zákazník: SBDK	Zakázkový list č. 5623	Objednávka č.
	Adresa: MOST, U města chersonu 207,208,221	Datum zahájení 17.10.2024	Datum ukončení 17.10.2024

Zaměstnanec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Celkem
Hofmann																	5															5
Materna																	5															5
Chromeček																	5															5
Hrabák																	5															5
Halko																	5															5
Mach																	5															5

Popis práce	Materiál	Mj	Cena	Celkem	Materiál	Mj	Cena	Celkem
Výměna ventilů SV - 16x, TUV - 1x	PPR Ventil DN 20	17	274,00	4 658,00				
čp. 207: 3.p Provazníková, 2.p Kovářová	PPR Tvarovky	31	15,00	465,00				
2.p Birková, př. Farská	PPR BJ 20x3/4"	20	109,00	2 180,00				
Již byli nové: Klímová, Sámošovi	Plomba	20	10,00	200,00				
	Objímka	20	10,00	200,00				
čp.208: 3.p Stříhavková, 1.p Hasíková	Těs. Sada	9	25,00	225,00				
př. Zajíčková, př. Valentová, 2.p Tančer	Faser hot trubka 20	7	88,00	616,00	Ostatní	Mj	Cena	Celkem
Již byli nové: Durdisová	Loktail	3	70,00	210,00	Svářečka	3	200,00	600,00
čp. 221: 3.p Macanová +TUV, 3.p Peroutková								
2.p Kašpar, 1.p Toth, 1.p Petrovová					Materiál celkem			8 754,00
př. Vavřík, př. Volf					Ostatní			600,00
					Mzda	30	345	10 350,00
Vadné ventily TUV v bytech, nutná výměna					Výjezd	1	500	500,00
Vadné stoupačkové ventily TUV, nefunkční					Cena bez DPH			20 204,00
Vadné HL.Uzávěry TUV + Cirkulace 3" 2" přívod					DPH		12 %	2 424,48
do objektu, nutná výměna.					Cena celkem s DPH			22 628,48

Dále doporučuji pravidelné roční kontroly suterénu,SV,TUV,ÚT a pravidelné roční cištění hl. kanalizace.

Podpis zákazníka

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007