

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100746

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU**Karel Skopec**
Javorová 1194
434 01 MostIČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.comVariabilní symbol: 24100746
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 28713834
DIČ:**Společenství pro budovu čp.207,208,221,ul.U**
SV 299
U Města Chersonu 221
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 04.11.2024
Datum splatnosti: 25.11.2024
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 240105623	1 soub	20 204,00		20 204,00 12%	2 424,48	22 628,48
Součet položek				20 204,00	2 424,48	22 628,48
CELKEM K ÚHRADĚ						22 628,48

Vystavil: Kateřina Harnischová
dispecink@vodoservis.com

OÚ Most, živ.ú. č. j. 10014848

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
20 204,00	12%	2 424,48	22 628,48
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Ekonomický a informační systém POHODA



Karel Skopec

Javorová 1194, 434 01 Most

tel. 476 704 988 mobil. 777 737 741

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Zákazník:

SBDK

Adresa:

MOST, U města chersonu 207,208,221

Karel Skopec										Zákazník:										SBDK										Zakázkový list č.										Objednávka č.									
VODOSERVIS										Adresa:										Datum zahájení										Datum ukončení																			
Javorová 1194, 434 01 Most tel. 476 704 988 mobil. 777 737 741 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007										MOST, U města chersonu 207,208,221										17.10.2024										17.10.2024																			
Zaměstnanec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Celkem																	
Hofmann																	5															5																	
Materna																	5															5																	
Chroměček																	5															5																	
Hrabák																	5															5																	
Halko																	5															5																	
Mach																	5															5																	
Popis práce										Materiál										Mj										Cena										Celkem									
Výměna ventilů SV - 16x, TUV - 1x										PPR Ventil DN 20										17										274,00										4 658,00									
čp. 207: 3.p Provozničková, 2.p Kovářová										PPR Tvarovky										31										15,00										465,00									
2.p Birková, př. Farská										PPR BJ 20x3/4"										20										109,00										2 180,00									
Již byli nové: Klímová, Sámošovi										Plomba										20										10,00										200,00									
										Objímka										20										10,00										200,00									
čp.208: 3.p Stríhalková, 1.p Hasíková										Těs. Sada										9										25,00										225,00									
př. Zajíčková, př. Valentová, 2.p Tančer										Faser hot trubka 20										7										88,00										616,00									
Již byli nové: Durdisová										Loktail										3										70,00										210,00									
čp. 221: 3.p Macanová +TUV, 3.p Peroutková																																																	
2.p Kašpar, 1.p Toth, 1.p Petrovová																																																	
př. Vavřík, př. Volf																																																	
Vadné ventily TUV v bytech, nutná výměna																																																	
Vadné stoupačkové ventily TUV, nefunkční																																																	
Vadné HL.Uzávěry TUV + Cirkulace 3" 2" přívod																																																	
do objektu, nutná výměna.																																																	
Dále doporučuji pravidelné roční kontroly																																																	
suterénu,SV,TUV,ÚT a pravidelné roční																																																	
čištění hl. kanalizace.																																																	