

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

Telefon: **+420 734 221 600**

E-mail: **info@baxa.tv**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek bl. 602, č.p. 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ulice Lidická, Most**

Lidická 66, 434 01 Most, CZ

Kontaktní osoba: **Ing.Jiří Miloš Fuchs**

Telefon: **+420605312515**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	13.07.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-07-0123
Odpovědný technik	Radek Dostál	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260104261
Kontakt na technika	—	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY

Servis

TYP SYSTÉMU

—

PRIORITA

Normální

STAV SYSTÉMU

Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava potřebného materiálu před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt byla provedena diagnostika závady nesvítícího osvětlení v celém vchodě. Kontrolou byla zjištěna závada na transformátoru. Následně byl vadný transformátor demontován a nahrazen novým. Po připojení nového transformátoru byla provedena funkční zkouška osvětlení v celém vchodě. Osvětlení je plně funkční a zařízení bylo uvedeno do provozuschopného stavu.

Práce byly provedeny dvěma technikami.

[Bez podpisu: P. Pokorný telefonicky informován o provedené servisní práci]

PROVEDENÉ PRÁCE

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ	MJ
SERVISNÍ práce	4	hod
Doprava – DOPRAVA Most	1	cesta

DODANÝ MATERIÁL

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ	MJ
Mean Well NSP-150-12 Napájecí zdroj 150W 12V	1	ks