



DISTRIBUCE



Peter Putiška
Luční 308/-
Litvínov
435 42 JANOV



D0000000102251210303

NAŠE ZNAČKA
001155491959

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 8. 11. 2024

Žádost o odstranění závad na odběrném místě

Dobrý den,

při kontrole měřicího zařízení na vašem odběrném místě jsme zjistili závady, které jsou v rozporu s energetickou legislativou a neodpovídají technickým normám a právním předpisům.

Adresa odběrného místa

Luční 308, Litvínov, 435 42 Litvínov 8, EAN 859182400404826874 (identifikační číslo odběrného místa elektriny).

Popis závady:

- Rozvaděč není vodič připojen k PEN.

Prosíme o odstranění závad a uvedení odběrného místa do řádného technického stavu (dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění). Pokud nejste vlastníkem příslušného objektu, žádejte odstranění předmětných závad po jeho vlastníkově nebo správci.

Kontrolu a zaplombování odběrného místa provedeme dne **16. 12. 2024 od 08:00 do 17:00 hod.**

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Boris Vodvárka
Vedoucí odboru Měření a odečty Sever
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

ČEZ Distribuce, a. s.

sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, DIČ: CZ2479035,
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
zasílací adresa: Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz