

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

04.03.2025

Datum zdaň. plnění

28.02.2025

Datum splatnosti

25.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250046

BLOK 521 zakázka 250101207 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
Protiplech GU středový pravý, pro profilové zárubně a dveře						
	2,00	KS	450,00	0	900,00	900,00
Původní sazba DPH:				12		
DORMAKABA Spojovací modul 3G (2620-358M) REPAS						
	1,00	KS	1 928,57	0	1 928,57	1 928,57
Původní sazba DPH:				12		
SERVISNÍ práce						
	9,00	hod	650,00	0	5 850,00	5 850,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most						
	2,00	cesta	250,00	0	500,00	500,00
Původní sazba DPH:				12		
Zaokrouhleno						
				0	0,43	0,43
					9 179,00	9 179,00

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ

DPH

Cena s DPH

12%

Přenesená daňová povinnost**9 178,57**

Cena v CZK

9 179,00

QR Platba

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 521

RŮŽOVÁ 1687

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 521**
Číslo zakázky: **250101207**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na firmě před odjezdem na havárii. Po příjezdu na havárii kontrola otevírání dveří. Demontáž kování kaba a zadlabávajícího zámku. Byla provedena výměna zadlabávacího samozamykacího zámku a modul kabba (zámek dodal předseda). Po výměně zjištěno nepasující protiplech v rámu dveří. Při kontrole zjištěna stejná závada u zadních dveří ve vchodě 1691. Odjezd pro náhradní díl Provedena výměna protiplechů v rámu dveří.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Protiplech GU středový pravý, pro profilové zárubně a dveře	2
DORMAKABA Spojovací modul 3G (2620-358M) REPAS	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopné

ÚDAJE

Technik: **Tomáš Matuš, Lukáš Křížek,**
Počet pracovníků: **David Kříbala**
Odpracované hodiny: **3**
Cestovné: **3**
2

PŘEVZAL

Milan Schönpflug
18. 02. 2025