

## DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad  
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátce DPH**

## ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305, 306 ulice  
Višňová**

Višňová č.p.303,304,,305,306

43401 Most

IČO: 25462121

DIČ:

## PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	<b>Převodem</b>	Variabilní symbol	<b>260147</b>	Datum vystavení	<b>19.03.2026</b>
Bankovní Účet	<b>287403631/0300</b>	Konstantní symbol		Datum splatnosti	<b>09.04.2026</b>
Suma na úhradu	<b>16 460,37 Kč</b>	Specifický symbol		Datum zd. plnění	<b>16.03.2026</b>
Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-03-0032</b>				
Číslo zakázky odběratele	<b>260101759</b>				

**BLOK 534 fakturace zakázky 260101759 havárie servis přístupového systému**

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
WILKA Zámek zadlabací samozamykací E 7667 92/45/9 245x24	2,00	ks	4 575,17	12	1 098,04	9 150,34
Energizer Ultimate Lithium, AA/1.5V , baterie	2,00	ks	98,21	12	23,57	196,42
SERVISNÍ práce	6,00	hod	650,00	12	468,00	3 900,00
HAVARIJNÍ Výjezd	1,00	hod	1 200,00	12	144,00	1 200,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	14 696,76	1 763,61	16 460,37

**Celkem k úhradě****16 460,37 Kč**

**DODAVATEL****BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305, 306 ulice Višňová**

Višňová č.p.303,304,,305,306

43401 Most

Kontaktní osoba: **Irena Sklenářová**Telefon: **+420777321511****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	<b>16.03.2026</b>	Počet techniků na zakázce	<b>2</b>	Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-03-0032</b>
Odpovědný technik	<b>Lukáš Křížek</b>	Celkem hodin na zakázce	<b>6</b>	Číslo zakázky odběratele	<b>260101759</b>
Kontakt na technika	<b>+420774695121</b>	Celkem cest na zakázce	<b>2</b>	Číslo objednávky	

<b>TYP SLUŽBY</b>	<b>TYP SYSTÉMU</b>	<b>PRIORITA</b>	<b>STAV SYSTÉMU</b>
<b>Servis</b>	<b>RFID</b>	<b>Urgentní</b>	<b>Provozuschopný</b>

**POPIS PRÁCE**

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčiny nefunkčního zavírání dveří na vstupních vchodových dveřích č.p. 303. Zjištěna stržená aretační západka na zadlabávacím zámku a zároveň opotřebení chodu zamykací střílky, která po otevření dveří nezůstala v zataženém stavu a při zavírání dveří nemohlo dojít k úplnému zavření. Odjezd z objektu pro nové zadlabávací zámky WILKA k dodavateli. Po opětovném příjezdu na objekt proběhla demontáž elektronické kliky KABA a demontáž vadného zadlabávacího zámku. Montáž nového zadlabávacího zámku do vstupních vchodových dveří, montáž a připojení elektronické kliky KABA zpět na vchodové dveře. Odzkoušení funkčnosti zadlabávacího zámku, zavírání vchodových dveří, automatické zamykání střílky zadlabávacího zámku a otevírání vstupních vchodových dveří přes čipový systém. Kvůli správnému chodu zadlabávacího zámku a nezasekávání dveří o aretační střílku bylo nutné provést úpravu rámu vchodových dveří.

Dále byla, dle požadavku, provedena kontrola vstupních vchodových dveří č.p. 304, na kterých byl zaznamenán s otevíráním vstupních vchodových dveří přes čipový systém. Kontrola elektronické kliky KABA. Kontrolou zjištěna nutná výměna bateriového napájení elektronické kliky KABA. Proběhla demontáž elektronické kliky a výměna baterií v klice KABA. Po výměně baterií zkontrolována funkce čtečky elektronické kliky KABA. Čipový systém plně funkční. Dále byl kontrolou zjištěn vadný zadlabávací zámek ve vstupních vchodových dveřích. Na zadlabávacím zámku zjištěno opotřebení zamykací střílky zámku, která nezamykala dveře při zavření. Provedena demontáž vadného zadlabávacího zámku vstupních vchodových dveří a následná montáž nového zadlabávacího zámku do vstupních vchodových dveří. Po výměně zadlabávacího zámku proběhla montáž elektronické kliky KABA zpět na vchodové dveře a následná kontrola funkčního otevírání vstupních dveří přes čipový systém elektronické kliky KABA a celková kontrola zavírání a zamykání vstupních vchodových dveří. Práce provedeny ve dvou technicích.


**PROVEDENÉ PRÁCE**

<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>
SERVISNÍ práce	6	hod
HAVARIJNÍ Výjezd	1	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

**DODANÝ MATERIÁL**

<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>
WILKA Zámek zadlabací samozamykací E 7667 92/45/9 245x24	2	ks

Položka	Množství	MJ
Energizer Ultimate Lithium, AA/1.5V , baterie	2	ks



---

**Technik**  
Lukáš Křížek

**Zákazník**  
Irena Sklenářová  
16.03.2026