

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303,
304, 305, 306 ulice Višňová**

Pionýrů 303
43401 Most
Česká republika
IČO: 25462121

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

10.02.2025

Datum zdaň. plnění

03.02.2025

Datum splatnosti

03.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250012

BLOK 534 zakázka 250100865 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
DORMAKABA Spojovací modul 3G (2620-358M) REPAS	1,00	KS	1 928,57	21	1 928,57	2 333,57
DORMAKABA Kování na dveře 1/2	1,00	KS	2 142,86	21	2 142,86	2 592,86
HAVARIJNÍ výjezd	1,00		1 200,00	12	1 200,00	1 344,00
SERVISNÍ práce	3,00	hod	650,00	12	1 950,00	2 184,00
DOPRAVA Most	2,00	cesta	250,00	12	500,00	560,00
Zaokrouhleno				12	-0,18	-0,20
Zaokrouhleno				21	-0,19	-0,23
					7 721,06	9 014,00



QR Platba

Rekapitulace DPH v CZK

	Základ	DPH	Cena s DPH
12%	3 649,82	437,98	4 087,80
21%	4 071,24	854,96	4 926,20

Cena v CZK

9 014,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků BLOK 534
Pionýrů 303
434 01 Most
IČ: 25462121, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **250100865**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu materiálu před odjezdem na havárii. Po příjezdu na objekt kontrola otevírání dveří. Demontáž mechanické kliky. Zjištěno prasklý modul kabba. Demontáž poškozeného modulu. Výměna modulu za nový. Zjištěno ohlé kování. Odjezd pro nové kování. Výměna kování + výměna krytu na čtečku. Odzkoušení otevírání dveří přes čipový systém. Vše provozuschopné.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

Spojovací modul 3G (2620-358M)	1
Kování kabba	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozuschopné

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matuš, Radek Dostál**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **3**
Cestovné: **2**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
03. 02. 2025

