

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

02.07.2025

Datum zdaň. plnění

30.06.2025

Datum splatnosti

23.07.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250141

BLOK 626 fakturace zakázky 250103959 SERVIS RFID

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	0	1 300,00	1 300,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most	2,00	cesta	250,00	0	500,00	500,00
Původní sazba DPH:				12		
WBXRTENT - Bezdotykový odchodový IR snímač čtvercový	1,00	KS	989,00	0	989,00	989,00
Původní sazba DPH:				12		
					2 789,00	2 789,00



QR Platba

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ DPH

Přenesená daňová povinnost

Cena s DPH

2 789,00

Cena v CZK

2 789,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 626
Česká 474
434 01 Most
IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250103959**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava na firmě před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního otevírání dveří ve vchodě 480 přední. Proměření napájení kontroléru (230V) proměření odchodové čtečky. Kontrolním měřením zjištěna vadná odchodová čtečka. Odjezd pro náhradní díl. Po příjezdu demontáž nefunkční čtečky a instalace nové čtečky. Po výměně vše funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
626-SER - SERVISNÍ práce	2
626-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
WBXRTENT - Bezdotykový odchodový IR snímač čtvercový	1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopné

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matus**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Stanislav Hůlek
20. 06. 2025

