

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

18.04.2025

Datum zdaň. plnění

18.04.2025

Datum splatnosti

09.05.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250076

BLOK 626 zakázka 250102072 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
RFID přístupový čip 13,56MHz, přívěšek, modrý						
	1,00	KS	150,00	0	150,00	150,00
Původní sazba DPH:				21		
SERVISNÍ práce						
	2,00	hod	650,00	0	1 300,00	1 300,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most						
	1,00	cesta	250,00	0	250,00	250,00
Původní sazba DPH:				12		
					1 700,00	1 700,00



QR Platba

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ DPH

Cena s DPH

12%

Přenesená daňová povinnost**1 550,00**

21%

Přenesená daňová povinnost**150,00**

Cena v CZK

1 700,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 626

Česká 474

434 01 Most

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 626

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: 250102072

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☐ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Na základě požadavku byly vytvořeny 9ks RFID čipů pro přístup do domu. Stažení zálohované databáze a importování do konfiguračního nástroje iVMS4200. Zašifrování 9ks RFID čipů. Nahrání RFID čipů do databáze a popsání číslem z důvodu přehledu v systému. Po úpravách databáze, odjezd na dům. Po příjezdu spojení s kontroléry. Z důvodu měsíční časové prodlevy od posledního servisu, bylo nejdříve nutno vyčtení všech přístupových událostí z kontrolérů. Po vyčtení, zapsání upravené databáze do kontrolérů na domě. Kontrola funkčnosti nových RFID čipu po zapsání do systému. Po kontrole byl proveden export a záloha databáze z konfiguračního nástroje iVMS4200. Předseda nezastižen na domě. Informován přes telefon.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

HADEX M494G Mifare 13.56 MHz přepisovatelný, modrý

1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

ÚDAJE



Technik: Tomáš Matuš

Počet pracovníků: 1

Odpracované hodiny: 2

Cestovné: 1

PŘEVZAL



Stanislav Hůlek

27. 03. 2025