

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 12 č.p. 2769, 2770, 2771, 2772
ulice SNP**

SNP č.p. 2769 bl. 12

434 01 Most

IČO: 25471066

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260161	Datum vystavení	01.04.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	22.04.2026
Suma na úhradu	1 736,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	31.03.2026
Číslo zakázky	Instalace čipů - VYR-2026-03-0007				
Číslo zakázky odběratele	260102149				

Blok 12 fakturace zakázky 260102149 výroba čipů

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	1 550,00	186,00	1 736,00

Celkem k úhradě**1 736,00 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
43401 MostTelefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 12 č.p. 2769, 2770, 2771, 2772
ulice SNP**

SNP č.p. 2769 bl. 12

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Iveta Gregor**Telefon: **+420602539722****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	31.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	Instalace čipů - VYR-2026-03-0007
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	1	Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
VyrobaChipu	RFID	Normální	Provoznoschopný

POPIS PRÁCE

Na základě požadavku o zřízení přístupu do domu byla stažena zálohovaná databáze nastavení RFID čipového systému. Importování databáze do konfiguračního nástroje iVMS4200. Zašifrování RFID čipů Mifare 13.56 Mhz. Vložení nových čipů do systému a přidělení práv pro přístup do domu dle zadání. Popsání čísla z důvodu přehledu v systému. Odjezd na objekt pro nahrání změněné databáze. Po příjezdu spojení PC s kontroléry na domě přes ethernetovou síť. Z důvodu delší časové prodlevy od poslední návštěvy technika, bylo nutno neprve nechat systém vyčistit všechna data o průchodech. Po vyčtení došlo k zapsání změně databáze do kontrolérů. Provedena kontrola funkčnosti nových RFID čipů. Vytvořena nová verze databáze nastavení systému která byla zálohována.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

 BAXA servis s.r.o. ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
Křibala 2652/22, 434 01 Most
www.baxa.tv**Technik**
David Křibala**Zákazník**
Iveta Gregor
31.03.2026