

**DODAVATEL**

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

**Jsem plátce DPH**

**ODBĚRATEL**

**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305, 306 ulice Višňová**

Višňová č.p.303,304,,305,306

43401 Most

IČO: 25462121

DIČ:

**PLATEBNÍ ÚDAJE**



Forma úhrady	<b>Převodem</b>	Variabilní symbol	<b>260166</b>	Datum vystavení	<b>07.04.2026</b>
Bankovní Účet	<b>287403631/0300</b>	Konstantní symbol		Datum splatnosti	<b>28.04.2026</b>
Suma na úhradu	<b>8 285,96 Kč</b>	Specifický symbol		Datum zd. plnění	<b>03.04.2026</b>
Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-04-0005</b>				
Číslo zakázky odběratele	<b>260102225</b>				

**Blok 534 fakturace zakázky 260102225 havarie servis přístupového systému**

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
WILKA Zámek zadlabací samozamykací E 7667 92/35/9 245x24	1,00	ks	4 575,17	21	960,79	4 575,17
HAVARIJNÍ Výjezd	1,00	hod	1 200,00	0	0,00	1 200,00
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	0	0,00	1 300,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	0	0,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
21%	4 575,17	960,79	5 535,96
0%	2 750,00	0,00	2 750,00

**Celkem k úhradě**

**8 285,96 Kč**

**DODAVATEL****BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305, 306 ulice  
Višňová**

Višňová č.p.303,304,,305,306

43401 Most

Kontaktní osoba: **Irena Sklenářová**Telefon: **+420777321511****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	<b>03.04.2026</b>	Počet techniků na zakázce	<b>1</b>	Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-04-0005</b>
Odpovědný technik	<b>David Kříbala</b>	Celkem hodin na zakázce	<b>3</b>	Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	<b>+420777292590</b>	Celkem cest na zakázce	<b>1</b>	Číslo objednávky	

<b>TYP SLUŽBY</b>	<b>TYP SYSTÉMU</b>	<b>PRIORITA</b>	<b>STAV SYSTÉMU</b>
<b>Servis</b>	<b>RFID</b>	<b>Urgentní</b>	<b>Provoznuschopný</b>

**POPIS PRÁCE**

Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří vchodu 303. Kontrolou zjištěn zaseknutý samozamykací zadlabávací zámek který byl v zamčeném stavu a nešel odblokovat ani po demontáži elektromechanické kliky KABA. Došlo k demontáži pantů křídla dveří. Po otevření došlo k výměně poškozeného samozamykacího zadlabávacího zámku a k uvedení vstupních vchodových dveří opět do funkčního a provozuschopného stavu. Práce provedeny v den státního svátku (19-21hod).

**PROVEDENÉ PRÁCE**

<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>
HAVARIJNÍ Výjezd	1	hod
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

**DODANÝ MATERIÁL**

<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>
WILKA Zámek zadlabací samozamykací E 7667 92/35/9 245x24	1	ks