


č. zakázky	Správce/domovník	adresa/číslo vchodu
250105346	SMERENA	číslo 32x



popis závady		datum	popis	Hod
klesou zvukem od 3.-7. p Materiál kód položky	voláno	2.9.		X
	výjezd	2.9.	oprava elektro instalace zvukem od 1. do 5 patra, vyřídil a poslal DT ve 3. patře byt po rekonstrukci	škola 1,3,34 52,53
	výjezd			
	výjezd			
	výjezd			
dokončeno / závěr				

SPR. A SPRŮV. MAT. 450-
66503 DT TESLA 2BS

Z DŮVODU REKONSTRUKCE V BYTĚ PO VYHOŘENÍ BYLA
OPRAVENA ELEKTRONINSTALACE A KAMNAROVNÍ KOTVÍ DT
V BYTĚ KEBYL AKA SEDER DRÁTKA DT. PROJEKTAŘ NANEVŠE
4. PATRA. DÁLJE BYL V BYTĚ KEZAPOLANÝ DT PRO SYSTÉM 4+V,
SAPRAVU JE SYSTÉM 2BS.
PODPISUJÉ MAMZL V 1. PATŘE. ~~PODPISUJÉ MAMZL V 1. PATŘE~~

ELEKTRONINSTALACE Z 3. DO 4. PATRA ZELENA KOVČ KAPALIEKA

podpis