

Servisní list

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek
bíl. 524, č.p. 3085**

Růžová 3085

Most 1

434 01

Česko

IČO: 28741374

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

240108215

ADRESA PROVEDENÍ

Růžová 3085, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU

Pravidelná prohlídka

Informace o zařízení

NÁZEV

Přístupový systém

KATEGORIE

Přístupový systém

Výkaz práce

POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
SERVISNÍ práce RFID	4	500,00 Kč	2 000,00 Kč
Pravidelná prohlídka	12	500,00 Kč	6 000,00 Kč
			8 000,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
CDVI Náhradní protikus k el. magnetu	BO600RP- ND	RFID	BO600RP- ND	1 ks	500,00 Kč	500,00 Kč
						500,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	Doprava Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA

Provedeno na stavbě určené k
bydlení (12%)

ZÁKLAD DANĚ

8 750,00 Kč

SAZBA DANĚ

12 %

DAŇ

1 050,00 Kč

CELKOVÁ CENA

9 800,00 Kč

DRUH PLATBY

Faktura

1. Řídící Kontroléry

- Test funkčnosti: Všechny kontroléry reagují správně na přístupové čipy/karty.
- Výsledek: [ANO]
- Kontrola spojení: Spojení mezi kontroléry stabilní, bez výpadků.
- Výsledek: [ANO]
- Aktualizace softwaru: Nainstalování aktuální verze softwaru.
- Výsledek: [ANO]
- Logy a přístupové záznamy: Provedena kontrola logů, bez neobvyklých událostí.
- Výsledek: [ANO]

2. Napájecí Zdroj a Záložní Napájení

- Napájení: Stabilní napájení všech částí systému.
- Výsledek: [ANO]
- Záložní napájení: Otestováno, baterie mají plnou kapacitu.
- Výsledek: [1. 13,83V, 17.05Ah
2. 13.77V, 16.90Ah
3. 13.68V, 16.35Ah
4. 13.71V, 16.62Ah
5. 13,86V, 17.02Ah
6. 13.72V, 17.36Ah
7. 13.61V, 16.89Ah
8. 13.73V, 16.43Ah
9. 13,79V, 16.35Ah
10. 13.70V, 17.21Ah
11. 13.64V, 17.58Ah]
- Přechod na záložní zdroj: Plynulý přechod, bez přerušení.
- Výsledek: [ANO]

3. Čtečky

- Funkční test: Čtečky čtou čipy/karty bez problémů.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž a čistota: Čtečky pevně uchyceny, drobné oděrky od používání.
- Výsledek: [ANO]
- Kabeláž: Kabeláž bez poškození.
- Výsledek: [ANO]

4. Odchodová tlačítka

- Funkčnost: Všechna tlačítka reagují na aktivaci pohybem.
- Výsledek: [NE]
- Stav tlačítek: Tlačítka nejsou mechanicky poškozená.
- Výsledek: [NE]

5. Nouzová Tlačítka

- Test funkčnosti: Nouzová tlačítka aktivují nouzový režim.
- Výsledek: [Není součástí instalace]
- Dostupnost a viditelnost: Tlačítka snadno přístupná a viditelná.
- Výsledek: [Není součástí instalace]
- Zapojení a signalizace: Správně zapojena, aktivují signalizaci.
- Výsledek: [Není součástí instalace]

6. Magnetické Lišty na Dveřích

- Funkčnost: Lišty drží dveře bezpečně zavřené.
- Výsledek: [ANO] - krom vchodu 3093 (chybí protikus k elektrickému magnetu)
- Montáž: Lišty pevně uchyceny, bez poškození.
- Výsledek: [ANO]
- Čistota povrchu: Vyčištěno.
- Výsledek: [ANO]

7. Switche

- Napájení a funkčnost: Všechny switche napájené a plně funkční.
- Výsledek [ANO]
- Stabilita připojení: Spojení mezi částmi systému stabilní
- Výsledek [ANO]
- Logy a resetování: Provedena kontrola logů, resetování podle potřeby.
- Výsledek [ANO]

8. Dokumentace a Vyhodnocení

- Zaznamenání kontroly: Veškeré kroky a výsledky prohlídky zapsány.
- Výsledek: [ANO]

- Rizika a preventivní opatření: Nebyly zjištěny žádné rizika.

Nutno dodat protikus k elektrickému magnetu ve chodě 3093 (Přední vchod)

9. Opravy

Během revize bylo provedeno seřízení bran ve vchodech 3093 zadní vchod + přední vchod, 3089 přední vchod, 3091 zadní vchod, 3092 přední vchod, 3088 zadní vchod. Během revize byl dodán protikus k elektrickému magnetu ve vchodě 3093 zadní vchod. Oprava kabeláže u čtečky ve vchodě 3095 zadní vchod, 3090 zadní vchod. Přišroubován zavírače k rámu dveřím v zadním vchodě 3093.

Revize byla provedena ve dvou technicích.

Paní Sinkulové bylo voláno, nebyla zastihnuta na objektu.

Podpis zákazníka



6. prosinec 2024

Tomáš Matuš, Radek Dostál

6. prosinec 2024

Petra Sinkulová

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.