

**DODAVATEL**
**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 Most

Telefon: **+420734221600**

E-mail: **servis@baxa.tv**

**ODBĚRATEL**
**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305, 306 ulice  
Višňová**

Višňová č.p.303,304,,305,306

43401 Most

Kontaktní osoba: **Irena Sklenářová**

Telefon: **+420777321511**

**RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	<b>31.03.2026</b>	Počet techniků na zakázce	<b>1</b>	Číslo instalace čipů - VYR-2026-	<b>03-0004</b>
Odpovědný technik	<b>David Křibala</b>	Celkem hodin na zakázce	<b>2</b>	Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	<b>+420777292590</b>	Celkem cest na zakázce	<b>1</b>	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
VyrobaChipu	RFID,EV	Normální	Provoznuschopný

**POPIS PRÁCE**

Na základě požadavku o zřízení přístupu do domu přes elektromechanickou kliku KABA byly zašifrovány 2ks RFID čipů Mifare 13.56 Mhz. Stažení zálohované databáze nastavení a importování do konfiguračního nástroje EVOLO. Popsání nových RFID čipů čísly z důvodu přehledu v systému. Vložení čipů do databáze a nastavení práv pro přístup do příslušného vchodu.

Na základě žádosti byly zrušeny a smazány RFID čipy pro bytovou jednotku 54 ve vchodě 305. Odjezd na objekt pro zapsání změněné databáze nastavení. Po příjezdu došlo ke spojení elektromechanické kliky KABA s programerem. Zapsání změněné databáze do elektromechanické kliky KABA ve vchodě 305.

Provedena kontrola funkčnosti nových RFID čipů.

Ve vchodě 304 provedena kontrola funkčnosti otevírání vstupních vchodových dveří přes kontakt od zvonkového systému (kód - 1988).

Vstup do programování jednotky zvonků. Zadání kódu pro otevírání vchodových dveří. Po změně provedena kontrola funkčnosti i v ostatních vchodech (303,305,306).

Vše plně funkční.

**PROVEDENÉ PRÁCE**

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta