

## DODAVATEL



**BAXA servis s.r.o.**  
Slovenského národního povstání 2652/22  
434 01 Most  
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

## ZÁKAZNÍK



**BLOK 521**  
RŮŽOVÁ 1687  
43401 Most  
IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

## OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 521**  
Číslo zakázky: **250106405**

Číslo objednávky:

## DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

## TYP



☒ **EZS** ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

## POPIS PRACÍ



Příprava materiálu a dokumentace od objektu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního přenosu poplachů z EZS na tel.čísla jednotlivých účastníků. Při kontrole zjištěn vadný napájecí zdroj pro ADSL router pod datovým rozvaděčem v kanceláři předsedy. Dále pak zjištěny změny u tel.čísel účastníků které byli po aktualizaci změněna, kontrolou zjištěn vadný akumulátor v ústředně EZS - nutná výměna. Odjezd pro náhradní díly. Po návratu na objekt došlo k výměně nap. zdroje pro ADSL router a akumulátoru v ústředně EZS. Po výměně akumulátoru provedeno nastavení datumu a času přes klávesnici EZS. Kontrola funkčnosti přenosu poplachů z EZS k uživatelům. Vše plně funkční. Práce provedeny v jednom technikovi.

## PROVEDENÉ PRÁCE



| Položka                  | Počet |
|--------------------------|-------|
| 521-SER - SERVISNÍ práce | 4     |
| 521-DOPM - DOPRAVA Most  | 2     |

## DÍLY A MATERIÁL



| Položka                                               | Počet |
|-------------------------------------------------------|-------|
| UT1270 - UltraTech Akumulátor 7Ah                     | 1     |
| 100943 - HOTAIR Spínaný zdroj 5V, 2A typ WY005 100943 | 1     |

# CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



funkční, provozuschopný

## ÚDAJE



Technik: David Křibala  
Počet pracovníků: 1

## PŘEVZAL



Milan Schönpflug  
01. 10. 2025