

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631

ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 631
Číslo zakázky: 250106450 HAVÁRIE

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt . Po příjezdu zjišťování příčin nefunkční ethernetové komunikace mezi PC předsedy a kontroléry RFID čipového systému z důvodu zapsání změn v přístupových práv. Provedena kontrola napájecích částí systému při které byla zjištěna porucha na převodníku napájení z 12V na 5V který je zdrojem pro ethernetový switch ve vchodě 612 - nutná výměna.

Odstavení kontroléru od napájení 230V a záložního akumulátoru z důvodu výměny převodníku. Po výměně opětovné připojení záložního akumulátoru a zapnutí napájení 230V. Provedena diagnostika ethernetové komunikace mezi kontroléry RFID čipového systému ve všech vchodech - vchody 611-615 on-line. Práce provedeny v jednom technikovi. Předseda nepřítomen na objektu, informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
631-SER - SERVISNÍ práce	2
631-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
CPT - CPT Měníč napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Šárka Langová
04. 10. 2025