

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 630

ALBRECHTICKÁ 590
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 630**
Číslo zakázky: **250106928**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního čipového systému ve vchodě 593 u schránek. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od spojovací krabice ke kontroléru a od spojovací krabice ke čtečce RFID čipů na křídle dveří. Kontrolou zjištěn porušený kabel v pancéřové krku - nutná výměna. Odpojení napájení pro čtečku a el.zámek z kontroléru v daném vchodě z důvodu výměny porušeného kabelu. Provedena výměna porušené kabeláže. Po výměně, opětovné připojení a kontrola funkčnosti. Vše plně funkční. Práce provedeny v jednom technikovi.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
630-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
630-SER - SERVISNÍ práce	2
630-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
UTPC5-METRAZ - SOLARIX instalační kabel CAT5E SXKD-5E-UTP-PVC METRÁŽ	2
S250 - Elektro instalační materiál S	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Jiří Makovský
21. 10. 2025