

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303,
304, 305, 306 ulice Višňová**

Višňová č.p.303, 304, 305, 306

434 01 Most
IČ: 25462121 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **250107231**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin svévolného odemykání vchodových dveří č.p.304, čímž byl umožněn stálý přístup do objektu. Závada se objevovala jen při zavřených dveřích, při sepnutí dveřního kontaktu. Demontáž kliky Kaba a proměření kabeláže dveřního kontaktu na dveřích i na rámu vchodových dveří. Kabeláž v pořádku. Závada zjištěna na S modulu. Odjezd pro náhradní díl. Po opětovném příjezdu vyměněn S modul a s ním v rámci servisu zároveň vyměněn C modul kliky. Po odzkoušení funkčnosti, systém bez závad. V rámci servisu byly proměřeny napájecí baterie kliky Kaba, vzhledem k jejich stáří. Zjištěno slabé napětí baterií, 1.2V. Baterie byly následně vyměněny za nové. Práce proběhly ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
534-SER - SERVISNÍ práce	6
534-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
DORMAKABA C-lever S modul	1
DORMAKABA C-lever C modul	1
AA/4 - Energizer Ultimate Lithium, AA/1.5V , baterie	2

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční

ÚDAJE



Technik: Lukáš Křížek, Radek Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
04. 11. 2025