

Servisní list

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.
povstání
2652/22
Most 1
434 01
Česko
IČO: 07856920
DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Stavební bytové družstvo
Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84
Most 1
434 01
Česko
IČO: 00043257
DIČ: CZ00043257

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE
240107016

ADRESA PROVEDENÍ
Česká 474, Most, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU
Výjezd

Informace o zařízení

NÁZEV
BLOK 626 Přístupový systém

KATEGORIE
Přístupový systém

Výkaz práce

POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
SERVISNÍ práce RFID	1	650,00 Kč	650,00 Kč
PROGRAMOVACÍ práce	2	650,00 Kč	1 300,00 Kč
			1 950,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
MIFARE 13,56 MHz čip MODRÝ	MF-S50	RFID	M494	4 ks	60,00 Kč	240,00 Kč
						240,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	DOPRAVA Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Přenesená daň (0%)	2 440,00 Kč	0 %	0,00 Kč	2 440,00 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Na základě požadavku byli vytvořeny RFID čipy pro přístup do domu. Stažení zálohované databáze a importování do konfiguračního nástroje iVMS. Zašifrování RFID čipů. Nahrání RFID čipů do databáze a polepení číslý z důvodu přehledu v systému. Po nahrání, odjezd na dům. Po příjezdu spojení s kontrolérem RFID čipového systému. Z důvodu dlouhé prodlevy od poslední úpravy databáze bylo nutno vyčtení všech událostí o průchodech z kontroléru. Po vyčtení, zapsání upravené databáze do kontroléru na domě. Kontrola funkčnosti nových RFID čipů po zapsání do systému. Po kontrole byla proveden export a záloha databáze z konfiguračního nástroje iVMS.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozoschopný

DATUM PROVEDENÍ
29. říjen 2024

Podpis technika



29. říjen 2024
David Kříbala

Podpis zákazníka

.
29. říjen 2024
Stanislav Hůlek

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.