

Servisní list

DODAVATEL

BAXA servis
s.r.o.

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920



OBJEDNATEL

Stavební bytové družstvo
Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

Most 1

434 01

Česko

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků jednotek
bíl. 524, č.p. 3085

Růžová 3085

Most 1

434 01

Česko

IČO: 28741374

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

240108025

ADRESA PROVEDENÍ

Růžová 3085, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU

Havárie

Informace o zařízení

NÁZEV

Přístupový systém

KATEGORIE

Přístupový systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Lukáš Křížek	SERVISNÍ práce RFID	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Tomáš Matuš	SERVISNÍ práce RFID	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Tomáš Matuš	HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
				2 200,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem	BPPLAST	RFID	BPDOOR	1 ks	355,00 Kč	355,00 Kč
						355,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	Doprava Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Provedeno na stavbě určené k bydlení (12%)	2 805,00 Kč	12 %	336,60 Kč	3 141,60 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Příprava materiálu před odjezdem na obejkt. Po příjezdu kontrola nefunkčního odchodového tlačítka. Demontáž nefunkčního odchodového tlačítka. Proměření a kontrola kabeláže. Montáž a zapojení nového odchodového tlačítka. Po instalaci odzkoušení nového odchodového tlačítka. Vše plně funkční.
Práce byla provedena ve dvou technikách.
Paní Sinkulové bylo voláno a nebyla přítomna na objektu.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozeroschopný

DATUM PROVEDENÍ
2. prosinec 2024

Podpis technika

Podpis zákazníka



2. prosinec 2024
Tomáš Matuš

.
2. prosinec 2024
Petra Sinkulová

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.