

## DODAVATEL



**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

## ZÁKAZNÍK



**BLOK 630**

ALBRECHTICKÁ 590  
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

## OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 630**  
Číslo zakázky: **250104079**

Číslo objednávky:

## DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

## TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

## POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na firmě. Po příjezdu na objekt kontrola nezavírající dveří ve vchodě 590 přední. Kontrola elektrického zámku který byl vadný. Demontáž elektrického zámku a jeho odpojení. Připojení nového elektrického zámku a jeho instalace (zámek dodal předseda). Při kontrole zjištěna porušená kabeláž ze spojovacího boxu do rámu dveří. Odpojení porušené kabeláže. Připojení nové kabeláže. Po výměně odzkoušení zavírání dveří. Vše provozuschopné. Proběhla kontrola a seřízení bran a dveří ve všech vchodech na objektu. Doprava hrazená v předchozí zakázce.

## PROVEDENÉ PRÁCE



| Položka                  | Počet |
|--------------------------|-------|
| 630-SER - SERVISNÍ práce | 2     |

## DÍLY A MATERIÁL



| Položka                                    | Počet |
|--------------------------------------------|-------|
| Solarix CAT5E U/UTP PVC SXKL-5E-UTP-PVC-GY | 1m    |

## CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozuschopný

## ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matus**  
Počet pracovníků: **1**

## PŘEVZAL



Jiří Makovský  
25. 06. 2025