

## DODAVATEL



**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22  
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

## ZÁKAZNÍK



**BLOK 631**

ALBRECHTICKÁ 611  
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

## OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 631**  
Číslo zakázky: **250108071**

Číslo objednávky:

## DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

## TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

## POPIS PRACÍ



Příprava před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt kontrola stavu nefunkčního zavírače dveří ve vchodě 612. Při pevnostní kontrole zjištěn chybějící šroub pro uchycení ramínka k zavírači dveří. Dodán nový šroub a ramínko uchyceno. Dveře se zavírali do určité chvíle, poté se zasekly. Kontrola nastavení zavírání zavírače dveří (brána). Během přenastavování dveře stále nereagovali na úplné dovoření. Odjezd pro nový zavírač dveří (brano). Po opětovném příjezdu na objekt demontáž nefunkčního zavírače a instalace nového zavírače dveří. Použito původní funkční ramínko zavírače. Donastavení plynulého chodu zavírače. Dveře plně funkční.

## PROVEDENÉ PRÁCE



| Položka                  | Počet |
|--------------------------|-------|
| 631-SER - SERVISNÍ práce | 2     |
| 631-DOPM - DOPRAVA Most  | 2     |

## DÍLY A MATERIÁL



| Položka                                  | Počet |
|------------------------------------------|-------|
| LF 128887 zavírač - tělo GEZE-TS 2000-NV | 1     |

## CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozuschopný

## ÚDAJE



Technik: **Lukáš Křížek**  
Počet pracovníků: **1**

## PŘEVZAL



Šárka Langová  
04. 12. 2025