

Servisní list

DODAVATEL		OBJEDNATEL	KONCOVÝ ZÁKAZNÍK
BAXA servis s.r.o.		Stavební bytové družstvo Krušnohor	Společenství vlastníků jednotek blok 376
Slov. nár. povstání 2652/22 Most 1 434 01 Česko IČO: 07856920 DIČ: CZ07856920		Čsl. armády 1766/84 Most 1 434 01 Česko IČO: 00043257 DIČ: CZ00043257	U Věžových domů 2936/4 Most 1 434 01 Česko IČO: 28731557

Základní informace

ČÍSLO OBJEDNÁVKY OBJEDNATELE 240107716	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE 240107716
ADRESA PROVEDENÍ U Věžových domů 2936/4, 434 01 Most 1	KATEGORIE VÝJEZDU Servis/Oprava

Informace o zařízení

NÁZEV Přístupový systém	KATEGORIE Přístupový systém
----------------------------	--------------------------------

Výkaz práce

POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
SERVISNÍ práce RFID	2	650,00 Kč	1 300,00 Kč
			1 300,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Nerezové odchodové tlačítko s NO kontaktem BT-004	8595584614313	RFID	1003-080	1 ks	190,00 Kč	190,00 Kč
						190,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Přenesená daň (0%)	1 740,00 Kč	0 %	0,00 Kč	1 740,00 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Při příjezdu na objekt zjištěno nefunkční otevírání předních dveří odchodovým tlačítkem. Proměřena kabeláž z kontroleru k tlačítku a zjištěno nefunkční tlačítko, které jevílo známky poškození.. To bylo demontováno a provizorně nahrazeno klasickým tlačítkem dotykovým. Po přepojení tlačítka bylo otevírání dveří opět plně funkční. Kabeláž opětovně připojena v kontroleru a odzkoušeno.
Bezdotykové tlačítko bude objednáno a po dodání následně namontováno zpět.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozoschopný

DATUM PROVEDENÍ
19. listopad 2024

Podpis technika

Podpis zákazníka



19. listopad 2024
Lukáš Křížek



19. listopad 2024
Petr Bačo

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasilání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.