

Jméno zákazníka SBDK Most bl.:		62		2	čp.	296	ZAKÁZKOVÝ LIST			
Adresa		ČESKÁ 296 bl.622 43401 Most					číslo SA/SV	75	Hod.sazba :	
							Objednávka	250103707	345,00 Kč	
Telefonní kontakt :		Vydra Radovan Technik 725 540 604 476 146 164					Datum přijetí :	09.06.2025	Datum ukončení : 26.06.2025	

PRACOVNÍ LIST		KALKULACE					
Popis práce		Materiál	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka	
Kontrola odvětrávání,kontrola stupaček,kontrola hlavíc Lomanco					Kč		Kč
					Kč		Kč
Odvětrávací funguje jak má,hlavice Lomanco na střeše jsou v pořádku.					Kč		Kč
Zápach z bytového jádra je cítit i u odtahu Lomanca na střeše dané stupačky					Kč		Kč
Navrhuji kontrolu bytového jádra sousedícího bytu,neznamená to,					Kč		Kč
že zápach pochází ze sousedního bytu					Kč		Kč
					Kč		Kč
					Kč		Kč
					Kč		Kč
		Materiál					Kč
		% přírážka za materiál					Kč
JMV tech s.r.o. ul. U Stadionu č.p. 1190 434 01 Most IČ 47286334 DIČ CZ47286334 Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.	Poznámky :	Mzda		x2		345	Kč
		Zvláštní náklady - doprava osob - přesun hmc 500,-		x1		500	Kč
		doprava dodávka/nákladní - přesun hmot 780,-					Kč
		Celkem bez DPH				1190	Kč
		Daň %	15%	21%			Kč
		Fakturovaná částka vč. DPH	15%	21%			Kč
		Zapsal : JMV tech s.r.o.					
		U Stadionu č.p. 1190, ul. U Stadionu					
		IČ 47286334, DIČ CZ47286334					
Podpis zákazníka	Hodnocení :	Tel.: 4420476702862 ⑦ 					

Při placení po skončení práce
 splatno ihned na zvláštní
 stvrzenku - jinak do 10 dnů